



Abastecimento de água – Ponto da situação (23 de Fevereiro de 2012)

1 – O volume útil armazenado na barragem de Serra de Serrada em 23 de Fevereiro de 2012 era de 1.290.000 m³, o que corresponde a 86% da sua capacidade total útil (menos 210.000 m³ que no mesmo período de 2011);

2 – A barragem de Serra Serrada ainda foi aberta uma hora no dia 21 de Fevereiro para compensar a diminuição dos níveis de água no canal;

3 – A estação elevatória do rio Sabor foi ativada 10 de Fevereiro e desativada em 16 de Fevereiro (devido à falta de qualidade);

4 – A captação do rio Baceiro ainda ativada em 16 de Fevereiro (cerca de 90 m³/h);

5 – A estação elevatória de Cova de Lua ainda não foi ativada;

6 – A captação do açude do Sabor alimenta o sistema do Alto Sabor em 210 m³/hora, verificando-se, nos últimos dias, uma diminuição acentuada do caudal.

-O actual consumo diário de água potável na Cidade de Bragança é de 7.200 m³ (cerca de 300/hora em média).

- Face ao acima exposto e mantendo-se os actuais níveis de consumos de água na Cidade, vai ser necessário abrir a barragem de Serra Serrada para compensar a diminuição de água verificada nas linhas de água do Alto Sabor.